

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.



Version 1.1 Januar 2013

Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve
Tlf. 43 95 01 02

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	side 3
2.	Planens mål	side 4
3.	Virksomheden og processer	side 4
4.	Myndighedsbehandling	side 4
5.	Brandvæsenets og politiets iværksættelse af uheldsbegrænsende foranstaltninger på og udenfor virksomheden	side 5
6.	Anmeldelse af større uheld og koordinering af ressourcer.....	side 6
7.	Opgaver for indsatsleder Politi (ISL-PO)	side 6
8.	Opgaver for redningsberedskabet (ISL-RB).....	side 6
9.	Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan.....	side 7
10.	Formidling af oplysninger til nabolande	side 7
11.	Borgeradfærd ved større udslip med varslings	side 7
12.	Pressemøder	side 8
13.	Greve kommunes kriseberedskab	side 8
14.	Deaktivering af den eksterne beredskabsplan	side 8
15.	Afprøvning af planen.....	side 8



Luftfoto Olieberedskabslager S8 Roskildevej 50 4030 Tune

1. Indledning

Dette er den eksterne beredskabsplan for virksomheden:

Foreningen Danske Olieberedskabslagre - Lager S-8

beliggende:

Roskildevej 50 4030 Tune

i Greve Kommune.

Planen er udarbejdet af Greve Brandvæsen i samarbejde med Midt og Vestsjællands Politi i henhold til Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, på baggrund af den af Foreningen Danske Olieberedskabslagre udarbejdede sikkerhedsrapport pr. april 2011, samt Greve Kommunes plan for risikobaseret dimensionering.

Indtil sikkerhedsrapporten er færdigbehandlet af sikkerhedsgruppen skal nærværende plan betragtes som midlertidig ekstern beredskabsplan.

Virksomheden Foreningen Danske Olieberedskabslagre (herefter kaldet FDO) er en lagervirksomhed, som opbevarer benzin, diesel- og gasolie.

Lager S-8 beliggende i Greve kommune er ejet af FDO som selv varetager den daglige drift.

Virksomheden har, for at minimere risiko for uheld, udarbejdet procedurer for sikker adfærd ved arbejde på virksomheden. Der er ligeledes etableret en række tekniske sikkerhedssystemer på virksomhedens anlæg. Endvidere er der etableret kontrolprocedurer for adfærd, drift og vedligehold.

Virksomheden FDO har udfærdiget en intern beredskabsplan, der har sammenhæng med den eksterne beredskabsplan for FDO.

Lageret FDO S-8 ligger forholdsvis isoleret i forhold til større beboelseskvarterer.

Den eksterne beredskabsplan er udarbejdet i forhold til virksomhedens aktuelle forhold. Planen vil løbende blive ændret i takt med ændringer på virksomheden og ny viden på området.

Opdatering af den eksterne beredskabsplan vil jf. bekendtgørelsen blive sendt i offentlig høring.

2. Planens mål

Den eksterne beredskabsplans mål er at begrænse eller afværge hændelser, som påvirker personer eller miljøet efter større uheld på virksomheden (større uheld = uheld, der kan medføre væsentlig fare for personer på virksomheden, udenfor virksomheden eller for miljøet).

Planen sigter mod to overordnede scenarier:

1. Udslip af benzin, diesel- eller gasolie.
2. Brand/ eksplosion i tank/ventil/pumpe -anlæg med benzin, diesel- eller gasolie.

3. Virksomheden og processer

Virksomheden FDO S-8 modtager og opbevarer benzin, diesel- eller gasolie via et lukket rørsystem, som er forbundet med Statoil Raffinaderiet på Kalundborg Havn og med andre af virksomhedens lagre på Sjælland.

4. Myndighedsbehandling

Virksomheden er kategoriseret som en "Kolonne 3 virksomhed" og er underlagt Risikobekendtgørelsen.

Følgende myndigheder er i henhold til Risikobekendtgørelsen involveret i behandlingen af denne virksomhed:

- Greve Kommune, miljømyndigheden – Teknik og Miljø.
Rådhusolmen 10, 2670 Greve (koordinerende myndighed).
- Midt og Vestsjællands Politi, Operativ Planlægning og Analyse,
Skovbogade 3, 4000 Roskilde.
- Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst, Postboks 1228,
0900 København C.
- Greve kommune, brandmyndigheden – Greve Brandvæsen,
Lunikvej 6-8, 2670 Greve.

Sagsbehandlingen af virksomheden er en løbende proces, som indledes med en anmeldelse af virksomheden efter Risikobekendtgørelsens § 5, herunder fremsendelse af en sikkerhedsrapport samt udarbejdelse af en intern beredskabsplan.

Formålet med virksomhedens sikkerhedsrapport er, at beskrive virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger og ledelsesmæssige procedurer til forebyggelse af større uheld, der kan være til fare for mennesker og miljø på og udenfor virksomheden.

Myndighederne vurderer i deres behandling af sagen, om virksomheden opfylder Risikobekendtgørelsens krav om sikkerhedsdokumentation, samt om der er etableret de fornødne foranstaltninger med henblik på forebyggelse af større uheld.

Er kriterierne opfyldt, godkendes virksomhedens "kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer". Myndighederne foretager efterfølgende såvel anmeldte som uanmeldte inspektioner på virksomheden. Inspektionerne foretages oftest med deltagelse af repræsentanter fra alle myndighederne som er nævnt ovenfor.

Det sker for at vurdere, om indholdet i sikkerhedsrapporten og virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld til stadighed svarer til de faktiske forhold på virksomheden. Ligeledes ind rapporteres eventuelle "nærved" hændelser som analyseres med henblik på at undgå fremtidige lignende hændelser.

5. Brandvæsenets og politiets iværksættelse af uheldsbegrænsende foranstaltninger på og udenfor virksomheden

Der er umiddelbart identificeret følgende væsentlige scenarier, der planlægges uheldsbegrænsende foranstaltninger for:

Udslip af benzin, diesel- eller gasolie:

- Redning af personer
- Varsling og evt. evakuering af truede personer
- Inddæmning og opsamling
- Sikre, at virksomheden har iværksat egne uheldsbegrænsende foranstaltninger
- Sikre, at udslip ikke ledes i kloakker.

Brand/ eksplosion i benzin, diesel- eller gasolie:

- Redning af personer
- Varsling og evt. evakuering af truede personer
- Iværksætte brandbekæmpelse
- Sikre, at udslip og slukningsvand ikke ledes i kloakker, afløb til recipient mv.

6. Anmeldelse af større uheld og koordinering af ressourcer

Anmeldelse af større uheld indgår til Alarmcentralen (1-1-2) og videresendes derfra via Falcks Vagtcentral i Holbæk til Greve Brandvæsen og Midt og Vestsjællands Politis vagtcentral. Greve Brandvæsen og Midt og Vestsjællands Politi disponerer og koordinerer de nødvendige ressourcer ud fra meldings ordlyd, samt det konstaterede behov efter brand-indsatsledelsens og politi-indsatslederens ankomst på skadestedet.

Normalt vil brandvæsnets indsatsleder ankomme til skadestedet efter få minutter og hurtigt danne sig et overblik over situation, samt tage stilling til evt. behov for varsling/ evakuering af truede personer mv.

Ved større uheld, hvor der viser sig behov for koordinering af større indsatsstyrker, kan Midt og Vestsjællands Politi indkalde den Lokale Beredskabs Stab, ligeledes vil der i forbindelse med selve skadestedet blive oprettet et kommandostade (KST) med henblik på at koordinere indsatsen mellem politi, brandvæsen m.fl. samt videregive informationer til beboere, presse og andre.

7. Opgaver for indsatsleder Politi (ISL-PO)

ISL-PO opgaver er fastlagt i Politiloven og Beredskabsloven samt defineret i "Retningslinjer for indsatsledelse", udgivet af Beredskabsstyrelsen. Dette indebærer ansvaret for koordinering af den samlede indsats, herunder i fornødent omfang at sørge for varsling, afspærring, evakuering, bevogtning og andre nødvendige foranstaltninger. Dette varetages i samarbejde med brandvæsnets indsatsleder.

8. Opgaver for redningsberedskabet (ISL-RB)

ISL-RB's opgaver er fastlagt i Beredskabsloven og defineret i "Retningslinjer for indsatsledelse", udgivet af Beredskabsstyrelsen. Opgaverne indebærer ansvaret for den tekniske ledelse af indsatsen indenfor fareområdet. Det vil sige at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø i tilfælde af et større uheld på virksomheden. Dette varetages i samarbejde med ISL-PO.

9. Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Skønnes det ved alarmeringen, at der er tale om et større uheld, iværksættes den eksterne beredskabsplan umiddelbart af politiet og ISL-RB underrettes.

Såfremt et større uheld først bliver kendt ved ankomst til skadestedet, iværksættes den eksterne- og interne beredskabsplan af den først ankomne indsatsleder.

For Greve Brandvæsen kan følgende personer iværksætte den eksterne- og interne beredskabsplan:

- Beredskabschefen
- Vagthavende indsatsleder

For Midt og Vestsjællands Politi kan følgende iværksætte den eksterne beredskabsplan:

- Vagtchefen
- Vagthavende indsatsleder

10. Formidling af oplysninger til nabolande

Det vurderes, at der ikke er fare for, at et uheld på virksomheden kan medføre konsekvenser over landegrænser til nabolande. Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige myndigheder om grænseoverskridende konsekvenser er derfor ikke aktuel.

11. Borgeradfærd ved større udslip med varsling

Hvis der indtræffer en større hændelse, hvor det vil være nødvendigt at varsle området, vil der blive udsendt en beredskabsmeddelelse eventuelt suppleret med meddelelser fra politiets højtalervogne. Er dette tilfældet, skal man gå inden døre, lukke døre og vinduer samt slukke for ventilationsanlæg. Lyt til Danmarks Radios Kanaler samt eventuelt tekst TV på DR og TV2. Her oplyses om hændelsens art og om hvordan man skal forholde sig.

I en eventuel evakueringssituation er det vigtigt at borgerne nøje følger myndighedernes anvisninger – politiet vil i en sådan situation stå for evakueringen samt evt. midlertidig genhusning, i samarbejde med de kommunale myndigheder.

FDO lageret S-8 i Tune har i øvrigt en intern alarm, hvis formål er at varsle virksomhedens egne medarbejdere ved evt. uheld mv. Alarmen dækker kun lagret. Afprøvning af den interne alarm finder sted en gang årligt. Alarmsignalet er en høj hylelyd, der varer ca. 60 sekunder.

Den interne alarm må ikke forveksles med den offentlige sirenevarsling. Eventuel aktivering af den interne alarm er ikke automatisk ensbetydende med at der fare for personer uden for anlægget.

På følgende hjemmesider vil myndighederne ligeledes orientere om situationen www.politi.dk/midtvestsjaelland/ og www.greve.dk

12. Pressemøder

Ved større hændelser vil der i det omfang der er behov for det, blive afholdt pressemøder, med deltagelse af repræsentanter fra brandvæsnet, Politiet, miljømyndigheden og evt. andre myndigheder og virksomheden.

Ved mindre hændelser afholdes der normalt ikke pressemøder.

13. Greve Kommunes kriseberedskab

Greve Kommunens krisestab vil blive aktiveret hvis en evt. hændelse taler herfor, af Beredskabschefen (eller dennes stedfortræder) via vagthavende indsatsleder.

14. Deaktivering af den eksterne beredskabsplan

Den eksterne beredskabsplan deaktiveres, når det vurderes, at situationen ikke længere er truende for personer eller miljø.

Det er myndighedernes koordinerende ledelse (politiet) på skadestedet, der kan deaktivere den eksterne beredskabsplan.

15. Afprøvning af planen

Den eksterne beredskabsplan afprøves minimum hvert 3. år i form af teoretiske eller praktiske øvelser.

Spørgsmål til denne eksterne beredskabsplan kan rettes til en af nedenstående myndigheder:

- Midt og Vestsjællands Politi, Operativ Planlægning og Analyse, Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf. 4635 1448
- Greve Kommune, Miljømyndigheden – Teknik og Miljø. Rådhusolmen 10, 2670 Greve. Tlf.: 43 97 97 97
- Greve Kommune, brandmyndigheden – Greve Brandvæsen, Lunikvej 6 -8, 2670 Greve. Tlf.: 43 95 01 00