

Gruppe 1: PCB under grænseværdi for farligt affald i materialeprøver og under aktionsværdi i luftprøver

Datarapport nr.	Pos. ID nr.	Institutionsnavn	Adresse	Post nr.	By	Luftprøve	PCBtotal ng/m ³	Materialeprøve	PCBtotal mg/kg	TS
8	12	Ældreboliger Greve	Degnestræde 18 B	2670	Greve	LP 107	< 2	MP 107		<0,1
19	23	Tune Tandklinik	Skolegade 9	4030	Tune	LP 101	< 2	MP 101 MP 102		<0,1 <0,1
1	5	Ældreboliger Hundige	Hundige Bygade 51 B	2670	Greve	LP 201	75	MP 201 MP 202		<0,1 <0,1
2	6	Lundegårdskolens SFO	Lundegårdshegnet 11	4030	Tune	LP 202 LP 203	160 120	MP 203 MP 204 MP 205 MP 206		<0,10 <0,1 <0,1 2,2
3	7	Ældreboliger Kildebrønde	Byvejen 15 B	2670	Greve	LP 109	50	MP 109		<0,1
4	8	Tværhøjgård	Greve Centervej 50	2670	Greve	LP 104	25	MP 106		<0,1
5	9	Sandrøjel	Sandrøjel 1	2670	Greve	LP 206	90	MP 211		<0,1
6	10	Tjørnelyskolen	Lillevangsvej 48	2670	Greve	LP 207 LP 208	95 65	MP 216		0,20
7	11	Hedebo Plejecenter	Degnestræde 1	2670	Greve	LP 105 LP 106	105 105	Ingen MP		
9	13	Noahs Ark	Hundigegårdsvej 16	2670	Greve	LP 209	75	MP 212 MP 213		<0,1 <0,1
10	14	Luna Vuggestue	Hundigegårdsvej 20	2670	Greve	LP 210	70	MP 214		<0,1
11	15	Vesterbo Børnehave	Vestergårdsvej 2-4	2670	Greve	LP 108	45	MP 108		0,85
12	16	Lundegårdskolen	Lundegårdshegnet 9	4030	Tune	LP 204 LP 205	90 70	MP 207 MP 208 MP 209 MP 210		<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
13	17	Børnehaven Solsikken	Vangeleddet 11	2670	Greve	LP 211 LP 212	95 185	MP 217		<0,1
18	22	Børnehaven Abels Hus	Skoleager 3	2670	Greve	LP 219 LP 220	60 90	MP 229 MP 230 MP 231		<0,1 <0,1 <0,1
22	26	Greve Idræts Center	Lillevangsvej 88	2670	Greve	LP 222 LP 223	225 260	MP 235 MP 236 MP 237		0,21 <0,1 <0,1
26	30	Ågården Lagerlokale	Håndværkerbyen 60	2670	Greve	LP 234	15	MP 250 MP 251		<0,1 <0,1
27	31	Ågården Jobcenter	Håndværkerbyen 60	2670	Greve	LP 231	35	MP 245 MP 246		<0,1 <0,1
28	32	Pensionistcenter/Borgerhu	Greveager 9	2670	Greve	LP 232 LP 233	20 145	MP 247 MP 248 MP 249		<0,1 <0,1 <0,1
30	34	Mosebo	Lundemosen 38	2670	Greve	LP 235	35	MP 252 MP 253		36 2,9
31	39	Strandhuset	Egedalsvej 25	2690	Karlslunde	LP 236	170	MP 254 MP 255 MP 256		22 48 42
34	42	Nældebjerg Børnegård	Pileås 22	2670	Greve	LP 242 LP 243	50 65	MP 264 MP 265 MP 266		<0,10 <0,1 <0,1
35	43	Hedely Tandklinik	Dønnegårds Alle 221	2670	Greve	LP 244	85	MP 267 MP 268		21 30
36	46	Karlslunde Hallerne	Kongen Enge 42	2690	Karlslunde	LP 248 LP 249	<2 30	MP 276 MP 277 MP 278		<0,1 <0,1 <0,1
39	49 og 50	Mosedede Fort (kun tilbygning, restaurant, m.m.)	Mosedede Strandvej 87	2670	Greve	LP 250 LP 251 LP 252	45 40 55	MP 279 MP 280		2,2 3,5

Gruppe 2: PCB over grænseværdi for farligt affald i materialeprøver og under aktionsværdi i luftprøver
--

Datarapport nr.	Pos. ID nr.	Institutionsnavn	Adresse	Post nr.	By	Luftprøve	PCBtotal ng/m ³	Materialeprøve	PCBtotal mg/kg	TS
14	18	Arenaskolen	Gersager Allé 1	2670	Greve	LP 213	85	MP 218	310	
						LP 214	95	MP 219	650	
						LP 215	125	MP 220	49	
								MP 221	130	
								MP 222	170	
								MP 223	<0,1	
15	19	Nørregården	Tunehøj 1	4030	Tune	LP 111	100	MP 112	110000	
						LP 112	170			
16	20	Tune Vuggestue	Tunehøj 3	4030	Tune	LP 110	105	MP 110	83000	
								MP 111	94000	
17	21	Kroggårdskolen	Skoleager 1	2670	Greve	LP 216	45	MP 224	<0,1	
						LP 217	50	MP 225	<0,1	
						LP 218	70	MP 226	<0,1	
								MP 227	8500	
								MP 228	<0,1	
23	27	Tune Børnehave	Nørregade 23 A	4030	Tune	LP 221	185	MP 232	350	
								MP 233	1800	
								MP 234	<0,1	
30	33	Mosedeskolen	Lilleholm 58	2670	Greve	LP 253	220	MP 281	9,5	
						LP 254	220	MP 282	<0,1	
						LP 255	120	MP 283	160	
								MP 284	230	
33	41	Strandskolen	Kongens Enge 40	2690	Karlslunde	LP 239	185	MP 261	93	
						LP 240	115	MP 262	110	
						LP 241	190	MP 263	12000	
37	47	Karlslunde Skole, Nordfløjen, ekskl. garage	Karlslunde Landevej 22	2690	Karlslunde	LP 246	190	MP 272	<0,1	
						LP 247	145	MP 273	250000	
								MP 274	82	
								MP 275	740	
38	48	Åsagergård Vuggestue	Hirseager 2	2690	Karlslunde	LP 245	75	MP 269	1500	
								MP 270	2100	
								MP 271	210	
40	53	Børnehaven Ungdomsgårde	Jerismosevej 95	2670	Greve	LP 256	120	MP 285	180	
						LP 257	215	MP 286	120000	
								MP 287	35000	
								MP 288	11000	

Gruppe 3: PCB over aktionsværdi i luftprøver

Datarapport nr.	Pos. ID nr.	Institutionsnavn	Adresse	Post nr. By	Luftprøve	PCBtotal ng/m ³	Materialeprøve	PCBtotal mg/kg TS
20	24	Tune Skole	Skolegade 10	4030 Tune	LP 102	405	MP 103	2000
					LP 103	10	MP 104	97000
							MP 105	42000
21	25	Olsbækken	Olsbæk Strandvej 43	2670 Greve	LP 228	1170	MP 238	<0,1
							MP 239	<0,1
							MP 240	<0,1
24	28	De Unges Hus	Karlsunde Centervej 10	2690 Karlsunde	LP 229	1810	MP 241	<0,1
					LP 230	30	MP 242	<0,1
							MP 243	<0,1
							MP 244	<0,1
25	29	Greve Rådhus	Rådhusholmen 10	2670 Greve	LP 224	100	Ingen MP	
					LP 225	30		
					LP 226	65		
					LP 227	955		
32	40	Sundhedsbygning	Bastebjerg 58-60	2690 Karlsunde	LP 237	140	MP 257	54
					LP 238	355	MP 258	150000
							MP 259	30
							MP 260	57