

Samlet notat med handicaprådets bemærkninger til ture om tilgængelighed

Handicaprådets tur om tilgængelighed 22. juni 2016

Årets tur drejede sig hovedsageligt om at få en præsentation af de velfærdsteknologier, der relaterer sig til det aktuelle fokusområde.

Herudover besøgte Handicaprådet Mosede Fort, Karlslunde Stationsplads og svømmehallen på Langagergård for at kigge på tilgængelighed og der var følgende bemærkninger:

Mosede Fort

- Mosede Fort er gennemgået af "Godadgang.dk" som har bemærket niveauforskelle mellem rummene.
- Handicaprådet bakker op om at bemærkningen og anbefaler ramper/mobile ramper hvor det kan lade sig gøre, uden det går ud over udstillingen og færden i rummene
- Dørtrin mellem rummene fjernes, hvor det kan lade sig gøre.

Karlslunde Stationsplads

- Ledelinjer brydes af riste og det anbefales at de separeres fra hinanden.

Svømmehal på Langagergård

- Omklædningspladsen med skabe og bænke foran er trange og det anbefales, at der opsættes større bænke med mere plads til sidde og omklæde sig.

Handicaprådets tur om tilgængelighed 25. juni 2015

Handicaprådet besøgte Bugtskolen, STU, Akuttilbud, Hundige Stand Familiecamping, Hundige Havn Mågen, Greve Tandklinik og Karlslundehallen.

På turen var der følgende bemærkninger omkring tilgængelighed for borgere med handicap:

Hundige Stand Familiecamping

- Der er generelt ikke tilgængelige forhold til køkken, bad og toiletbygninger

Greve Tandklinik

- På handicaptoliet sidder toilet og håndvask ikke tæt nok på hinanden
- Papirholder til håndservietter vil sidde bedre til højre for vask.

Karlslundehallen

- I hal 1 længere rampe med gummi ned til banen
- Håndtørrer på handicaptoliet sidder for højt
- Ikke adgang til mødelokaler til 1 2 3 sal og bordtennis
- Adgangsdør ved hovedindgange er for tung
- Der er for få handicapparkeringspladser

Handicaprådets tur om tilgængelighed 25. juni 2014

Handicaprådet besøgte Jobcentret, Borgerservice Jobcentrets Aktive tilbud, Greve Produktionsskole, Aktiestykket, Mosede Fort og Greve idrætscenter.

På turen var der følgende bemærkninger omkring tilgængelighed for borgere med handicap:

Borgerservice

- Tidligere var der et hæve/sænke bord hvor kørestolsbrugere (som ikke kan komme ind i sneglen) kunne bruge til selvbetjening. Det undersøges hvor bordet er flyttet hen og hvordan løsningen så er tænkt.

Jobcentrets Aktive Tilbud (JAT) i Håndværkerbyen

Lokalerne er svært fremkommelige for kørestolsbrugere, men JAT etablerer og tilpasser løbende løsninger efter brugernes behov. Herudover blev det oplyst at JAT (Håndværkerbyen) flytter til Tejstgården i børnehavens lokale.

Greve Produktionsskole

Bygningerne er gamle og der forsøges at lave en balance mellem at beholde det charmerende og samtidig at gøre stedet tilgængelig for borgere med handicap. Når Produktionsskolen modtager elever der har et handicap, etablerer Produktionsskolen individuelle tilpassede løsninger.

For kørestolsbrugere:

- er det ikke muligt at benytte hovedindgangen og komme videre til de øvrige lokaler. I stedet benyttes indgang via gården eller via den nye havestue.
- Det er ikke muligt at benytte den gamle spisesal i stedet benyttes den nye spisesal
- Det er ikke muligt at overnatte, da der er trapper til værelserne og badeværelserne er for små
- Handicaptoliet ved den nye spisesal mangler armstøtte, papirholder til hænder skal længere ned, sæbedispenser skal flyttes ud til siden
- Ved musiklokalet manglede handicaptoliet håndtag, vasken, sæbe og papirholder til hænder skal længere ned
- Der var en niveauforskel til musiklokalet som kan udjævnes med en skinne
- Generelt var der flere steder hvor niveauforskelle kunne løses med ramper og knækramper

Aktiestykket

- Låsen til handicaptoliet var svær at låse/åbne
- Kørevej fra handicapparkering ned til stranden er udført af sveller. Sveller bør efterses pga. diverse ujævnheder og huller.
- Der mangler en hvilebænk fra parkeringsplads til stranden.

Mosedede Fortet

- Toilettet trænger generelt til en reovering
- På handicaptoliet er sæbedispenser og papirholder for højt og der var tvivl om hvorvidt toiletpapiret hang for lang fra toilettet.
- Handicaptoliet er for lavt og håndvasken hænger for lavt.
- Spejlet over håndvasken skal sænkes.
- Der bør etableres handicapparkeringsplads ved handicaptoliet
- Der mangler hånd- og fodliste på den sidste del af rampen på stranden.
- Der mangler bænke på stranden.

Greve Idrætscenter

- Der mangler automatisk døråbner til hallerne
- Der bør etableres en platform til kørestolsbrugere ved dommerbordet, således at kørestolsbrugere kan se hele håndboldbanen

Oplevelses tur om tilgængelighed 27. juni 2013

Handicaprådet besøgte DH's handicaphus, Greve Museum, Skelbakken, Elsehus, Moeskærskolen samt Kirkemosegård

På turen var der følgende bemærkninger omkring tilgængelighed for borgere med handicap:

DH huset

Der var flere gode eksempler på tilgængelighed som bør noteres til fremtidigt byggeri i Greve Kommune eksempelvis: Håndtag på døre hvor et lille tryk på håndtaget var nok til at åbne døren, elevatoren kunne betjenes ved gulvet ved hjælp af kørestolen, håndlister rundt i huset var markeret med stifter og ledelinjer i gulvet

Greve Museum

- I stedet for 2 smalle ramper der ligger løst, kan det anbefales en bred stabil rampe ind til hovedhuset
- Der er 2 ramper indenfor i hovedhuset som er udformet således at man støder på en kant. Ramperne bør føres helt op til niveau
- Der er en grussti rundt om dele af gården. Det anbefales at grusstien videreføres rundt således at man kan komme rundt om gården og se ude udstillingen

Skelbakken og Elsehus/Center for Teknik & Miljø

- Center for Teknik & Miljø opfordres til at vedligeholde stien ved Aktiestykket, således at det blandt andet giver adgang til stranden for Skelbakkens og Elsehus' beboere.

Kirkemosegård

- Det er positivt at der skal bygges en rampe, der adgang for kørestolsbrugere til fælleslokalerne

Oplevelses tur om tilgængelighed 30. maj 2012 – observationer

Handicaprådet besøgte Borgerservice på Greve Rådhus, Greve Svømmehal, Tjørnelyskolens svømmehal, Mosede Havn og Hundige Havn.

På turen var der følgende bemærkninger omkring tilgængelighed for borgere med handicap:

Greve Rådhus/Borgerservice - selvbetjening

- Ved ankomstregistrering på den digitale skærm mangler der en besked om at man skal tage sit nummer

- Der er en snublekant ind til selvbetjeningsområdet, som er til gene for synshandicappede
- Det kan være et problem at komme ind i den store snegl, hvis kørestolen har fodstøtter på. Det betyder at man ikke kan komme langt nok frem til pc'en. Sneglen kan ligeledes ikke rumme en el crosser eller en stor el-kørestole. Handicaprådet er dog opmærksom på at sneglen ikke var tiltænkt el crossere, idet disse borgere, i kriterierne for tildeling af el crosser, skal kunne flytte sig til en stol.
- Det anbefales at der etableres et hæve/sænkebord som kan betjenes både med højre og venstre arm. Skærmen skal have et Privacy skærmfilter, der gør at det kun er den borger der sidder lige foran skærmen, der kan se indholdet. Bordet skal placeres så borgeren kan køre lige ind og skærmen skal kunne køres frem og tilbage på en arm.
- Pasbillede automaten kan ikke sænkes tilstrækkeligt så borgere i kørestol kan få taget et billede. Det anbefales at der kommer en stol der kan flyttes med hjul og hæve/sænke funktion (Vela stol)
- Der opfordres til, at der er stor opmærksomhed på de borgere der stiller sig i området og har behov for at de ansattes hjælp.
- Belysningen er generelt for dårlig (dette er bestilt)
- Handicaprådet ønsker fremover at blive inddraget i sådanne bygnings- og indretningsprocesser

Greve Svømmehal

- Handicaprådet bemærker at Greve Svømmehal har gjort mange gode tiltag ift. handicappedes muligheder i svømmehallen, herunder etablering af lift til bassinet
- Relief nr. på skabe og nøgler skal være forhøjet (og ikke nedsænket)
- I handicapomklædningsrummet bør der være et forhæng foran døren, hvis der skulle komme borgere ind fra svømmehallen
- Der bør etableres et handicaptollet inde i omklædningsrummet
- Kaldesnoren skal gå ned til gulvet i omklædningsrummet
- Kanten ind til baderummet er for høj for kørestolsbrugere
- Der mangler skifteplads
- I stedet for at få udleveret nøgle til elevator og omklædningsrum ville det være hensigtsmæssigt, at der indbygges en kode i sygesikringsbeviset

Tjørnelyskolens svømmehal

- Der mangler skifteplads til børn

Mosedede Havn

- Mosede Havn er en privat havn og det er begrænset hvad der er af midler for at gøre havnen mere handicapegnede
- Handicaprådet er positive over at høre, at når den store bådebro skal renoveres, kommer plankerne til at ligge på tværs af færdselsretningen, således at kørestolsbrugere osv. ikke sidder fast i revnerne
- Der mangler hjulværn på broerne

- Der bør kunne udleveres nøgle til bommen, således at borgere med handicap kan køre helt ned til havnen
- Handicaptolietet på havnen er for lavt og der mangler en selvåbner knap til toiledøren
- På skråningen ind til handicaptolietet, anbefales det, at der er et vandret platou på 1½ meter foran døren, for at undgå at kørestolen glider tilbage

Hundige Havn

- Hundige Havn v. KBS (Køge Bugt Sejlklub) har indrettet klublokale, toilet, baderum, og redskabsrum som er handicapegnet. Der er lifte således at borgere med handicap kan komme ud og sejle. Ud over de unge fra Klub Havana der kommer og sejler, er der ikke mange medlemmer med handicap. KBS ønsker gerne flere medlemmer og spørger om Handicaprådet og Greve Kommune kan være med til at udbrede kendskabet til klubben

Øvrige bemærkninger til turen:

- Hvad er status på den rampe der skal opføres på Mosede Fortet, for at skabe en adgang til stranden (Kim Andreassen følger op på dette)

Oplevelsestur om tilgængelighed 9. sept. 2010 – observationer

Handicaprådet besøgte Greve Rådhus herunder Center for Sundhed & Pleje, forhallen, mødelokalerne, Rådhuspladsen, P-plads v. Greve Gymnasium, Hundige Station, Greve Bibliotek, Waves og Portalen.

På turen var der følgende bemærkninger omkring tilgængelighed for borgere med handicap:

Greve Rådhus

- De grønne mellemgangsdøre er tunge og kørestolsbrugere kan ikke selv åbne dem (der anbefales automatiske døråbnere – se DS 30.28 om max brug 2 kg. tryk)
- I elevatoren ønskes at stemmen, udover at oplyse etage, også oplyser hvad man kan finde på etagen, således at synshandicappede kan orientere sig
- Møderummene bør udstyres med taktile skilte af hensyn til synshandicappede
- Toiletterne i forhal og ved mødelokaler bør ligeledes være udstyret med taktile skilte
- Der bør være ledelinjer fra den automatiske indgangsdør frem til informationen
- På handicaptolietet er der for lidt plads når en kørestolsbruger skal flytte sig, skylleknappen er svær at nå, spejl og håndklædeautomat hænger for højt og belysningen er for svag. Der anbefales automatisk tænd og sluk lys.

Rådhuspladsen

- Trappens gelænder fra parkeringspladsen ved Greve Gymnasium til Rådhuspladsen er ikke gribevenligt. Det bør være rundt og følge hele trappeforløbet
- Lamperne på rådhuspladsen bør være højere end dem der er der i dag på ca. 1 meter, idet svagtseende går efter lyset og man let overser de lamper der står der
- Rådhuspladsen bør udstyres med ledelinjer der fører til den automatiske dør ind på Greve Rådhus

Hundige Station

- Ved p-afsætningspladsen ved Hundige Station er der høj kantsten og således ingen mulighed for kørestolsbrugere at komme ind på stationen (DSB)

Gangbro mellem Hundige Station og Waves/Portal/Bibliotek

- Der mangler tydelige adskillelse af kørende og gående trafik
- Der mangler ledelinjer til Portalen og Bibliotek
- Foran Portalen bør rækværk føres til rampen slutter og trinnet mod Portalen bør fjernes
- Mellem Portalen og Bibliotekets indgang står der standere forskudt. Dette er til ulempe for synshandicappede

Greve Bibliotek

- Der mangler ledelinjer fra indgangspartiet frem til betjeningsranken
- Standeren ved elevatoren er for høj ved kørestolsbrug i forhold til at betjene elevatorknappen
- I elevatoren bør knapperne sidde længere nede og være forhøjet og skråtstillet således man kan mærke dem
- Kørestolsbrugere kan ikke nå touch skærm ved udlåning af bøger. Skærmen bør kunne rykkes tættere på. Fingertouch er generelt dårligt hvis man er svagtseende eller har dårlig førlighed i fingrerne. Her er det en fordel med trykknapper

Waves

- Rampen mellem Biblioteket og Waves er med meget stort fald
- Der er etableret meget bredde trapper som er uhensigtsmæssige for synshandicappede
- Døren ind til Waves er lukket, så man skal bruge runddel-indgangen om er farlig for synshandicappede
- På oversigtstavlen over centret mangler der information om hvor elevatorerne er
- I underetagen ude ved parkeringsarealet er skråningen ind til elevatoren for stejl. Det anbefales at 1½ meter foran en elevatorindgang er vandret så man ikke glider tilbage med kørestolen

- På venstre side af centret (næsen vender mod Hundige Station) mangler der ledelinjer på stien (fra udgang B)
- På samme side mangler der afmærkning ned til kældertrapperne

Portalen

- Det ville være hensigtsmæssigt med en udendørs elevator fra parkeringspladsen og op til indgangspartiet til Portalen